SF_6气体密度计 选型单

描述

(比较结构 DB I-1902)

连接位置 底部 ☐ 后面 ☐ 径向 ☐
右边 ☐ 左边 ☐

插入式连接器位置 右边 ☐ 后面 ☐

后置法兰 是 ☐ 否 ☐

前置法兰 是 ☐ 否 ☐

连接螺纹 G 1/2 B ☐ G 3/8 B ☐ M20x1.5 ☐
或者 _____

型号/表壳填充

干燥式 ☐ 充液式 ☐
填充介质 硅油 ☐ 氮气 ☐

范围

-0.1/0.9 MPa ☐ 其他范围或单位 _____
-1/9 bar ☐

补偿温差范围

-20 / +60 °C ☐ -40 / +40 °C ☐ 或者 _____

填充压力 Pf

0.4	☐	0.45	☐	0.5	☐	0.6	☐	**MPa**	或者	_____
4	☐	4.5	☐	5	☐	6	☐	**bar**	或者	_____

校正压力 Pc

0.3	☐	0.35	☐	0.4	☐	0.45	☐	0.55	☐	**MPa**	或者	_____
3	☐	3.5	☐	4	☐	4.5	☐	5.5	☐	**bar**	或者	_____

触点类型

双触点 设置点 ☐

Ps1	Ps2	(MPa)	Ps1	Ps2	(bar)
0.3	0.3	☐	3	3	☐
0.35	0.35	☐	3.5	3.5	☐
0.35	0.3	☐	3.5	3	☐
0.4	0.35	☐	4	3.5	☐
0.45	0.45	☐	4.5	4.5	☐
0.45	0.4	☐	4.5	4	☐
0.55	0.5	☐	5.5	5	☐
其他 ____	____	☐	其他 ____	____	☐

三触点 设置点 Ps3作用于压力下降 Ps2 = Ps3 ☐
设置点 Ps3作用于压力上升 Ps3 = ☐

表盘题字

红色区域 -0,1 (-1 bar) 至 Ps2
黄色区域 Ps2 至 Ps1
绿色区域 Ps1 至 满刻度
Pf, Pc, Ps1, Ps2 的数值 Ps3, 如果指定
SF6 Gas (SF6气体)
cl.1.0=20°C
cl.2.5=range of compensated temperature (cl.2.5=补偿温度的范围)
Setting Temp 20°C (设定温度20°C) non-inductive (无感应)
Umax=250V 或者_____ Pmax=30W/50VA 或者_____
Measuring unit (测量单位) serial number(序列号)
MT-Logo (MT公司标志) Made in Germany(德国制造)

客户指定信息 用户标志 _____
额外信息标识 _____

Sales and Export South, West, North
ARMATURENBAU GmbH
Manometerstraße 5 • D-46487 Wesel - Ginderich
Tel.:+49 (0) 28 03 / 91 30–0 • Fax:+49 (0) 28 03 / 10 35
armaturenbau.com • mail@armaturenbau.com

Subsidiary Company, Sales and Export East
MANOTHERM Beierfeld GmbH
Am Gewerbepark 9 • D-08344 Grünhain-Beierfeld
Tel.:+49 (0) 37 74 / 58–0 • Fax:+49 (0) 37 74 / 58–545
manotherm.com • mail@manotherm.com